



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

vydává

Žadatel: **ZB - BAU s.r.o.**, Olbramovice č.p. 327, 671 76 Olbramovice

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 18 - 411/Z

Výrobek: **Zasklívací systém UNIVERSAL MODUL**

Výrobce: viz žadatel

Křídla (skla) systému jsou umístěna ve vedení, které umožňuje jejich posouvání. Vedení zajišťují vodorovné kolejnice, svislý okraj systému tvoří U profily. Zasklení vzorku tvoří 3 skla ESG 6 mm.
Kování: Skla jsou opatřena dole v rozích vždy dvěma plastovými profily, po kterých dochází k posuvu (zajišťují nižší tření). Skla jsou opatřena příchýtkami ke snadnějšímu ovládní.
Rozměr vzorku (otvor ve zkušebním rámu: 2400 x 1630 mm; rozměr skla: 800 x 1600 mm

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Název parametru	Zkušební metoda	Vyhovuje požadavku	Výsledky
Odolnosti proti zatížení větrem	ČSN EN 12 211	ČSN EN 12 210	Třída 4

Podklady: Protokol o zkouškách č. 081/16 CSI, a.s. Zlín, ze dne 14.3.2016

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: **17.7.2018**
Platnost do: **17.7.2020**
Vypracoval: Ing. Jindřich Mrlík


Ing. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště